

3 CENAZE KAPASİTELİ YANDAN AÇILIR MORG ÜNİTESİ DPY3 TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kamu alımlarında standart oluşması için Sağlık Bakanlığı ve Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenmiştir.
2. Ünitenin iç ve dış kısımları AISI 304 kalite paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdır. Malzeme kalınlığı en az 0,60 mm olmalıdır.
3. 3 cenaze kapasiteli ve yandan açılır olmalıdır.
4. 3 adet motor grubu ile çalışmalıdır.
5. Morg ünitesinin ebatları 2720 x 1000 x 2270 mm olmalıdır.
6. Hücre içerisine girmeden motor gruplarında oluşan arızaların servis elemanları tarafından giderilmesine imkân veren “**Demonte (Monoblok) Motor Teknolojisi**” ile üretilmelidir.
7. Motor grubu arka duvara monte edilmelidir. Motor grubu evaporatör ile yekpare üretilmelidir. Arka duvardan demonte olarak sökülecek özellikte olmalıdır.
8. Ünite soğutucusu, cenazenin konulduğu ortamı 0 ile 5 (sıfır ile beş) °C arasında soğutacak şekilde muhafaza özelliğine sahip olmalıdır.
9. Ünite panellerin birleştirilmesiyle oluşturulmalıdır. Ünite, duvarların, taban ve tavan duvarının yatayda birbirlerine ve yere paralel olarak yan duvarların dikeyde aynı şekilde birleştirilmesiyle oluşmalıdır. Ünitenin sağ ve sol yan duvarlarını oluşturan duvarlar, taban raf duvarı ve tavan duvarı kilit yerlerinden, birbirlerinden ayrılacak ve tekrar bir araya getirilecek özellikte olmalıdır. Kapakların bulunduğu ön duvar gerektiğinde üniteden ayrılıp, üniteye monte edilmelidir. Tavan taban duvarlarının birleştirilmesinde vida, somun, silikon vb. madde kullanılmamalıdır.
10. Üst ve alt panelde poliüretan içerisinde en az 14 adet plastik malzemeden kilit sistemi olmalıdır. Bu kilit sistemi yan paneldeki kilitler ile uyumlu çalışmalı ve alyan anahtar ile sökülüp takılır özellikte olmalıdır.
11. Ünitenin hücre giriş ölçüleri yüksekliği 450 mm, eni 2010 mm olmalıdır.
12. Ünitenin izolasyonu 40-42 kg/m³ dansite sıkıştırılmış poliüretan izolasyon malzemesi sıkılarak imal edilmiş olmalıdır.
13. Yan, alt, üst ve arka duvarlarda izolasyon kalınlığı en az 78 mm, kapaklarda 60 mm ve ara raflarda ise en az 38 mm olmalıdır.
14. Ünitenin kapaklarında ısı transferini önleyecek plastik esaslı contalar bulunmalıdır. Contaların plastik yatakları olmalı ve değiştirilebilir özellikte olmalıdır.
15. Ünite kapaklarında paslanmaz çelik malzemeden imal kimlik bilgilerinin konulacağı 40*80 mm ölçülerinde isimlik bölümü olmalıdır.
16. Ünite üzerinde her bir hücre için ayrı ayrı dijital sayısal ekranı olmalı ve tüm veri kontrolü ile alarmlar bu dijital ekran üzerinden kontrol edilmelidir. Bu dijital kontrol sistemleri hangi hücreyi çalıştıracak ise o hücreye ait motor grubu üzerine montelenerek cenaze yerleştirilen hücrenin çalıştırılması sağlanmalıdır. Yanlışlıkla başka hücre çalıştırılmamalıdır.

17. Ünitenin otomatik defrost sistemi olmalı ve ünite hücrelerinin üzerindeki dijital ekranlar üzerinden defrost zaman ayarı yapılabilmelidir.
18. Ünite her hücrenin 1 adet 590*1930*10 mm ölçülerinde cenaze tavaşı olmalıdır.
19. Cenaze tavalarının kenarları 30 mm yüksekliği olmalıdır.
20. Cenaze tavalarının ayak ve baş taraflarında en az 2 (iki) adet taşıma kulpu olmalıdır.
21. Cenaze tavaları en az 120 kg yük taşınmalıdır.
22. Cenaze tavalarının morg içerisinde çıkartılması için konveyör sistemi olmalıdır.
23. Konveyör sisteminde derlin makaralar olmalı ve konveyörler vida ile gövdeye bağlanmalıdır. Çıkartılabilir özellikte olmalıdır.
24. Morg ünitesinin hücre içleri yıkanmak istendiğinde biriken suyun akması için hücre içlerinde su gider sifonu bulunmalıdır.
25. Her bir hücrenin evaporatörlerinde kullanımı doğrultusunda, biriken suyun tahliyesi için evaporatör altına yerleştirilmiş su tahliye yuvaları olmalıdır.
26. Ünite 4 adet tekerlek bulunmalıdır. Tekerlekler değiştirilebilir özellikte olmalıdır. Tekerleklerin iki tanesi istenildiğinde kilitlenebilir özellikli olmalıdır.
27. Morg üniteleri 220 V, 50 Hz şebeke gerilimi ile çalışmalıdır.
28. Üretici firma morg ünitesine ait Türk Standartları Enstitüsü tarafından alınmış, TS EN 60335-2-89 Standardı kapsamında alınmış TSE Belgesine sahip olmalıdır.
29. Ürüne ait CE Sertifikası, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası, ISO 45001:2018 Yönetim Sistemi Sertifikası ve ISO14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikaları olmalıdır. Belgelerin kapsamı morg cihazları üretimine ait olmalıdır.
30. TSE 13005 kapsamlı Hizmet Yeterlilik Belgesi olmalıdır.
31. Cenazenin tüm katlara el değmeden yerleştirilmesi için Hidrolik Cenaze Taşıma Sedyesi ile kullanılması önerilir.